

nr	pomieszczenie	pow. m2
001	węzeł cieplny	27,62
002	pom.gosp.	7,29
003	pom.gosp.	35,26
004	pom.gosp.	40,42
005	pom.gosp.	21,63
006	korytarz	18,19
007	przedsionek	4,86
008	pom.tech.	9,73
009	wc	4,19
010	sanitariaty	13,23
011	klatka sch.	5,03
011.1	pom.tech.	4,81
011.2	szyb windy	4,38
012	sanitariaty	11,9
013	garderoba	44,83
014	pom.gosp.	7
015	pom. Socjalne	7,33
016	W.C.	4,1
017	korytarz +schody	32,78
018	pom.sprzątaczek	6,81
019	garderoba	25,48
020	garderoba	19,57
021	pom.gosp.	1,7
022	wc	1,55
023	przedsionek wc	2,72
024	pom.tech.	28,98
025	pom.gosp.	7,01
026	magazyn	16,74
027	pom.gosp.	30,9
028	garderoba	37,29
029	sanitariaty	11,72
030	wzmocniacze	8,19
031	komunikacja	6,03
032	pom.gosp.	4,45
	PIWNICA	513,72

OZNACZENIE:

- COD

centrala odymiania RZN4308-K  
D+H Polska
- CSP

centrala SAP POLON 4200
- PAR

pojemnik na akumulatory PAR4800
- N

czujka optyczna liniowa DOP-6001
- przycisk ROP4001
- optyczna czujka dymu DUR-4043
- I

termiczna czujka TUN-4043
- optyczna czujka dymu z sygnaliza DUR-4043
- 4/2

element kontrolno-sterujący EKS4001 w obudowie
- EWS

element sterujący EWS4001
- EWK

element kontrolny EWK4001
- klapa p-poż
- 24Vbtl

zasilacz pożarowy 24V
- sygnalizator akustyczno-optyczny SAL 7
- zewnątrzny sygnalizator akustyczno-optyczny

INWESTOR:	GMINA BRZEG 45-300 BRZEG ul. Robotnicza 12		
ADRES INWESTYCJI:	Brzeskie Centrum Kultury 49-300 Brzeg, ul.Młeczna 5,dz.nr296		
TYTUŁ RYSUNKU:	Instalacja sygnalizacji pożaru RZUT PIWNICY		INDEKS: W DATA: 07-2019 NR RYSUNKU: T-1
Z.U.H. "TELVID" sc Opole, ul.Telesfora 2 biuro@telvid.opole.pl		FAZA PROJEKTU: PROJEKT_WYKONAWCZY BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
OPRACOWANIE: PROJEKTANCI: INŻ.LECH_KOLANKO MGR.INŻ.HENRYK_TRZECIAK SPRAWDZIŁ: INŻ.GRAŻYNA_KOLANKO		NR UPRAWNIEN: 77/77OP. 199/87OP. 71/80OP.	
		PODPIS:   	